

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy zapytania ofertowego 4/2022 na **demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego** w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych . Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”.

Pytanie:

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 4/2022 w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”

Szafa rack 15U – 4 szt.

3 Typ: spawana

Szafa rack 20U – 1 szt.

3 Typ: spawana

Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza montaż szaf o konstrukcji skręcanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż szaf o konstrukcji skręcanej.